



Comune di Calvagese della Riviera
Il Sindaco

Reg. Ord. 48/2024

OGGETTO:

Riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sul territorio del Comune di Calvagese della Riviera.

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI- 3502 del 5/08/2020, che normano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva stabilendo che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito - nella zona climatica E cui appartiene il Comune di Calvagese della Riviera - dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00;

Visto altresì l'art. 3 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020 che stabiliscono che durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Richiamati

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la DGR XII/2634 del 24.06.2024 la quale prevede un coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione di 14 giorni, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione che prevedono una combustione di un combustibile fossile, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio rispetto a quanto previsto per la zona climatica E del territorio regionale;
- la nota, protocollo numero T1.2024.0126639 del 03/10/2024 della Direzione Generale Ambiente e Clima Emissioni e Agenti Fisici;
- le previsioni delle temperature medie giornaliere nel periodo compreso tra il 15.10.2024 ed il 21.10.2024, riferite alla zona climatica "E", sottozona "5", elaborate da ARPA Lombardia, nell'ambito del servizio denominato "Temperature Lombardia", istituito per prestare supporto ai sindaci lombardi nelle valutazioni inerenti all'opportunità di adottare misure in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici come previsto dall'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del

documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Considerato che:

- gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale, nonché delle ore di utilizzo giornaliero e delle temperature ambiente massime consentite, sono da ritenersi misure idonee al contenimento delle emissioni nocive;
- accanto alla volontà di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera si intende adottare misure che siano di supporto alla riduzione delle voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, correlate ai consumi energetici;
- le previsioni delle temperature medie giornaliere nel periodo compreso tra il 15.10.2024 ed il 21.10.2024, riferite alla zona climatica "E", sottozona "5", nella quale rientra l'intero territorio del comune di Calvagese della Riviera, sono compatibili con l'adozione delle misure di riduzione dei limiti di esercizio degli impianti termici come previsto dall'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- le suddette circostanze integrino - unitamente alla volontà di riduzione della spesa pubblica - le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Richiamata l'attività di controllo sull'efficienza energetica degli impianti termici finalizzata al risparmio energetico ed al contenimento delle emissioni inquinanti, espletata dal Comune di Calvagese della Riviera in qualità di Autorità Competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della Legge 90/2010;

Visti:

- gli articoli 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il paragrafo 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020; gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991; gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- l'art. 27 della Legge Regionale n. 24/2006;
- Il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020

CONFERMA

la durata del periodo di riscaldamento **dal 15 Ottobre al 15 Aprile** previsto all'art 4 comma 2 del DPR 74/2013, presso gli edifici residenziali e commerciali,

ORDINA

la riduzione del periodo di riscaldamento, con avvio **dal 22.10.2024 e termine al 15.04.2025**, presso gli edifici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

ORDINA ALTRESI'

- indistintamente per tutti gli impianti termici presenti sul territorio, le seguenti condizioni di esercizio

- funzionamento fino ad un massimo di 13 ore al giorno, comprese nella fascia oraria 5:00 – 23:00;
- riduzione di 1°C della temperatura dell'aria ambiente, di cui all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C (+ 2°C di tolleranza).

DISPONE

- che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calvagese della Riviera: www.comune.calvagesedellariviera.it.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020.

Sono fatte salve eventuali ulteriori riduzioni derivanti da nuove valutazioni sul verificarsi di condizioni atmosferiche, tali da rendere opportuni altri rinvii della data di accensione o l'anticipo dello spegnimento rispetto al 15.04.2025.

Al di fuori del periodo di accensione stabilito e, senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono sempre essere attivati - in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio - per una durata giornaliera di 7ore.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'Arch. Massimiliano Lopedoto, Responsabile dell'Area Tecnica.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D. Lgs. 2 luglio 2010 n.104), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971).

Calvagese della Riviera, 15 ottobre 2024

Il Sindaco
dott.ssa Maria Teresa Comini

