m_it.COM-CN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002535.03-02-2025

MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N.4 DEL D.P.R. 01.08.2011 N. 151 E IL D.M. 07.08.2012

SI RILASCIA A:

IPAB DOMENICO BERTONE **PRATICA N. 17489**

Il presente CERTIFICATO per l'attività di cui all'elenco dell'allegato I del D.P.R. 01.08.2011, n. 151 individuata ai nr.:

49.1.A Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW
74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
68.3.B Ospedali, RSA, case di cura e simili, da 50 a 100 posti letto

Sita in CORSO VITTORIO EMANUELE III 32, 12031 Bagnolo Piemonte

Descrizione dell'attività:
Trattasi di struttura a residenza sanitaria assistenziale RSA con un numero di posti letto pari a 72 posti letto.
A servizio dell'attività è presente locale cucina con attrezzature alimentate a gas metano e con potenzialità termica complessiva inferiore a 116 kW.
Centrale termica alimentata a gas metano posta in un apposito locale composta da 3 generatori di calore due della potenzialità di 742 kW (VITOCROSSAL 300 n. 743640920042; VITOCROSSAL 300 n. 7424456000008) ed uno della potenzialità di 300 kW (HOVAL ULTRAGASHOVAL ULTRAGAS00 n. 601815301017).
Gruppo elettrogeno MACC ALTE SPA n.438154 alimentato a gasolio da serbatoio incorporato, avente la potenzialità di 80 KvA, installato in apposito locale.

Impianti o apparecchiature pericolose:
Impianto del gas

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:
L'attestazione di Rinnovo Periodico per le attività **49.1.A** , **74.3.C** e **68.3.B** dovrà essere presentata entro il 13/05/2029.

Mezzi di estinzione:
n.41 Estintori a polvere;
n.1 Estintori a schiuma;
n.2 Estintori a CO_2;
n.23 idranti a parete UNI 45.

******* Il presente C.P.I. è formato da nr. **1** Pagina ********

Gli interventi di manutenzione ed i controlli (almeno semestrali) sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. con la cadenza ivi prevista (5 o 10 anni). Qualora vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare e' tenuto a presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività, secondo le procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Il Funzionario Istruttore
NICOLO' SALANITRI
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da NICOLO' SALANITRI in data 20/01/2025

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Corrado ROMANO
(firmato digitalmente)

ROMANO CORRADO
MINISTERO DELL'INTERNO
21.01.2025 16:46:40
GMT+01:00

CUNEO,lì 03/10/2024