



# Città di Mondovì

## Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 134

### IL DIRIGENTE

Vista la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qui pervenuta in data 25/06/2024 al prot. 27550, con la quale segnalano, in relazione al loro intervento nel Comune di Mondovì, Corso ..... e ...per presunta fuga di gas presso in una scala condominiale di edificio residenziale di quattro piani fuori terra più seminterrato: *“il personale VVF intervenuto insieme al tecnico ITALGAS giunto posto, ha individuato piccole perdite di gas in due distinti appartamenti, relativamente alle condutture costituenti gli impianti di adduzione del gas metano asserviti ad altrettanti caldaie murali per la produzione di acqua calda. Nello specifico si trattava dell'impianto della cucina dell'appartamento del secondo piano del civico n., 7 e di quello relativo all'appartamento del secondo piano relativamente al civico n. 11. Il Tecnico della Ditta di fornitura Gas provvedeva alla chiusura dei rispettivi contatori con conseguente piombatura degli stessi al fine di eliminare le perdite di metano.”*;

Atteso che in relazione a quanto rilevato, i Vigili del Fuoco hanno richiesto, l'adozione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 08.03.2006, n. 139 di *“adozione di un provvedimento di disattivazione dei suddetti apparecchi per la produzione di calore e relativi impianti di adduzione del gas metano a valle dei contatori.”*;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 107 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed s.m.i e ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali;

### ORDINA

Al Sig. ...., nato a ..... il ..... residente a ..... in qualità di proprietario dell'intero stabile sito in Mondovì, ..... e ai Sigg : ..... nato il ..... a ..... residente a Mondovì in ..... in qualità di affittuario e occupante dell'appartamento del .....; alla Sig.ra ..... nata il ..... in ..... e residente a Mondovì in ....., in qualità di affittuario occupante dell'appartamento del secondo piano del civico ....., di dare, per quanto di rispettiva competenza, puntuale adempimento a quanto richiesto dai Vigili del Fuoco nella nota citata in premessa ed allegata alla presente per farne parte integrante, provvedendo all'immediata disattivazione dell'apparecchi, sino ad avvenuti provvedimenti di ripristino degli impianti. Tali interventi dovranno essere eseguiti tecnico abilitato in rispetto delle normative tecniche di settore e, in riferimento ad essi, dovranno essere prodotte le relative dichiarazioni conformità ex D.M. 37/2008;

### COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

### MANDA

a notificare la presente a norma dell'art. 137 c.p.c. e segg. al Sig. ...., residente a ..... ai Sigg.ri ..... residente a ..... e .....

Copia della presente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, alla Prefettura di Cuneo, al Servizio autonomo di Polizia Municipale sede;

**DISPONE**

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune