

# COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa  
-UFFICIO TECNICO-

Oggetto: Lavori in somma urgenza per la riparazione della condotta idrica principale, in zona Cugno di Canne, proveniente dal pozzo trivellato di contrada Intagliata.

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA (Art. 140, c.4, D.lgs. 36/2023)

In data 11/03/2026 a seguito della copiosa fuoriuscita d'acqua dalla condotta idrica principale, proveniente dal pozzo trivellato di Contrada Intagliata - Florida, riscontrata in zona Cugno di Canne, le vasche di accumulo non riuscivano a riempirsi, causando notevoli disagi alla popolazione che ne usufruiva.

Il sottoscritto, ha pertanto provveduto, dopo l'escavazione della parte interessata a verificare visivamente il danno alla condotta idrica da 300 mm.

E' emerso che la stessa presentava uno squarcio non indifferente, per cui si è provveduto al distacco dell'impianto di sollevamento del pozzo di Contrada Intagliata, al fine di poter riparare detto danno, previo affidamento, a termini dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, dei lavori di riparazione di detta condotta alla ditta **LO PIZZO SEBASTIANO**, in possesso dei requisiti a tal fine necessari.

Per quanto sopra, eseguite indagini di mercato, è stato definito, consensualmente con l'affidatario, così come stabilito dall'art. 140, c. 3, del D.lgs. 36/2023, il corrispettivo per la riparazione della condotta idrica principale, così da poter riattivare l'erogazione idrica dal suddetto pozzo trivellato, nell'importo complessivo di € 600,00 (in quanto Ditta in regime forfettario esente da IVA), di cui la presente costituisce quadro giustificativo di spesa essendo la stessa congrua per l'intervento di che trattasi.

Tanto si è redatto in evasione dell'incarico ricevuto.

Solarino, li 24/03/2026



IL TECNICO REDATTORE  
Geom. Gozzo Giuseppe

