

COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

CAPITOLATO DI APPALTO

“SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OPERA DI LAMPADE VOTIVE DA INSTALLARE NEL CIMITERO COMUNALE TRIENNIO 2026-2027” IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto dell'appalto il servizio di “NOLEGGIO IN OPERA DI LAMPADE VOTIVE DA INSTALLARE NEL CIMITERO COMUNALE, BIENNIO 2026-2027”, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI;

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

L'impianto provvisorio da realizzare per l'installazione delle lampade votive, da smontare a fine di ognuno dei tre anni di servizio, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Le linee principali a 24V (Dorsali) dovranno essere di adeguata sezione e collegate ai quadri di zona rispettando i carichi previsti da ogni singolo interruttore differenziale. Le zone servite da ogni singolo quadro sono individuate su apposita planimetria che, al momento della consegna dei lavori sarà per la presa visione, a disposizione della ditta appaltatrice.
- 2) Le linee dovranno essere posate aeree e fascettate su un supporto ad un'altezza superiore a 2.5 mt.-
- 3) Le linee dovranno essere protette nei tratti al di sotto dei 2.5 mt. o in ogni caso la dove si può supporre un eventuale contatto accidentale con persone o cose.
- 4) I collegamenti ai trasformatori di alimentazione eseguiti a perfetta regola d'arte, limitando al minimo la manomissione dei quadri già installati.
- 5) I cavi di collegamento provvisorio a 24V dal trasformatore al le lampade votive dovranno essere posati in modo da non intralciare le normali operazioni di spostamento o le preghiere delle persone.
- 6) Tutti i collegamenti dovranno essere protetti da cassette, morsetti isolati e nastro isolante affinché non siano trascurate le regole di impiantistica dettate dalle norme CEI. La ditta appaltatrice dovrà fornire lampade da 24V-3W o a led di analoghi lux, portalampade in numero sufficiente tale da coprirne le richieste, nonché provvedere alla fornitura straordinaria di energia elettrica per i giorni fissati per l'accensione dell'impianto, indicati nell'articolo seguente.

Tutti i materiali (cavi di linea, cavi di collegamento con le singole tombe, cappelle o loculi, lampade e portalampade, trasformatori, etc.), sono a totale carico della ditta aggiudicatrice.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di:

- Eseguire l'impianto elettrico di cui all' art. 2 del Capitolato d'oneri, a regola d'arte e perfettamente funzionante, entro e non oltre la data del 31 Ottobre di ognuno dei tre anni di servizio. Pertanto prima dell'accensione è necessario che la stessa produca idonea certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
- Mantenere accese le lampade votive nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre dei due anni di servizio.
- Manutenzionare la croce posizionata sul tetto della chiesetta anche mediante la sostituzione di apparecchiature danneggiate, qualora la stessa dovesse risultare non funzionante.
- Smantellare l'impianto di cui all' art. 2 del Capitolato d'oneri entro il 15 Novembre di ogni anno
- Fornire blocchetti composti da fogli con madre e figlia, entrambi riportanti il medesimo numero progressivo, che saranno vidimati dal Comune, al fine di permettere il conteggio delle lampade votive che verranno installate. Nel caso di eventuale annullamento, tale sarà riconosciuto solamente se verranno forniti al Comune entrambi i fogli (Madre e figlia).

ART. 4 - COMPENSI ALL'APPALTATORE

Alla Ditta appaltatrice spetterà per ogni lampada installata il prezzo posto a base dell'asta, depurato del ribasso praticato in sede di gara e oltre I.V.A. Il numero di lampade votive installate sarà quello che risulterà dal riscontro dei numeri progressivi dei blocchetti.

La ditta provvederà ad incassare direttamente i proventi giornalieri nel periodo stabilito per la bollettazione ed avrà l'obbligo di annotare in un registro sia il numero di lampade che l'importo incassato. Tale registro, fornito dall'Ente, dovrà essere firmato a fine di ogni giornata, a cura di personale dell'ufficio tecnico comunale e avere allegato le ricevute fiscali o altro documento contabile fiscalmente valido che la ditta deve rilasciare per ciascuna lampada installata

Alla fine del periodo di bollettazione la ditta dovrà:

- entro i successivi tre giorni lavorativi, emettere bonifico bancario intestato al Comune di Solarino e versare l'importo scaturente dalla differenza tra l'importo, al netto di iva, pagato dagli utenti e il preventivo offerta posta a base dell'affidamento, oltre IVA.

Tutte le lavorazioni saranno compensate con il pagamento delle lampade da parte degli utenti che è da intendersi onnicomprensivo di fornitura e manodopera e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A garanzia della somma da corrispondere all'Ente, l'appaltatore dovrà produrre polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo presunto stimato per il BIENNIO 2026-2027 (€ 18.000,00), da svincolare successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale.

La polizza fideiussoria definitiva varrà anche come garanzia del pagamento all'Ente della quota parte di incassi dovutagli, salvo che l'appaltatore non intende avvalersi della riduzione a tal fine prevista, nel qual caso dovrà produrre polizza ulteriore a garanzia delle somme da pagare all'Ente fino alla concorrenza del predetto 10%.

Tutte le lavorazioni saranno compensate con il pagamento delle lampade da parte degli utenti che è da intendersi onnicomprensivo di fornitura e manodopera e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi resteranno invariati nel modo più assoluto.

ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI - PIANO DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, oltre alla redazione del piano di sicurezza, sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che copra qualsiasi tipo di incidente (invalidità temporanea e/o permanente, morte etc..) che possa verificarsi nei confronti degli operai impiegati nella esecuzione dei lavori o nei confronti dei visitatori del Cimitero per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e per un massimale di copertura di € 774.685,35-.

ARTICOLO 7 - PENALITA'

L'Amministrazione ha il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l'azione di danno e pertanto la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per la esecuzione del servizio in parola;
- b) nel caso di ritardo nella esecuzione del servizio sarà applicata una penalità giornaliera pari al 3% dell'importo del contratto.

Solarino, lì 2/9/2026



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Romano Giuseppe